Þrýstiprófunar skýrsla

Dagsetning:	20/06/2025	Framleiðslu staðall:		Skýrsla nr..:	113601001
Verkefni:	Óseyrarbraut	Prófað skv.:	884/2017		
Verkkaupi:	Atlantsolía	Prófunar aðferð:	Eldsneyti/síriti	Hvað prófað	8" Gasolíu-
Verknúmer:	10001136	Prófunar þrýstingur:	12.0 Bar		lögn frá birgðageymum
Framkv. af:	Jón Þór S.	Veður skilisði:	Ský ; 5m/sek. ; 11°C ; 0mm/klst.		að loka á bryggju.
Eftirlit:	Bjarki K. Cowi	Tengiliður:			

Tími	Mælir 1 (bar_y)	Mælir 2 (bar_y)	Hiti (°C)	
07:12:24	0.08		12.5	
07:35:55	12.93		12.03	
07:39:51	12.58 #1		12.57	
08:00:00	12.66		13.58	
08:15:00	12.74		13.51	
08:30:00	12.81		13.78	
08:45:00	12.89		14.05	
09:00:00	13.01		14.73	
09:15:00	13.20		15.53	
09:30:00	13.43		15.67	
09:45:00	13.54		15.94	

Att.:

Dagsetning sírita var röng, skráð dagsetning var 24.06.2025, rétt dagsetning er 20.06.2025

Tími sírita var röng, skráður tími var 120 mínútum of sein (þegar síriti sýnir 7:00:00 þá er réttur tími 9:00:00)

Skráður tími í skýrslu er sami og sírita

#1 Þrýstingur lækkaður handvirkt í 12.58 bar_y

Niðurstaða: Prófið stóðst ☒ Prófið féll ☐

Undirritun eftirlits

Undirritun prófunaraðila

Þrýstiprófunar skýrsla

Dagsetning:	20/06/2025	Framleiðslu staðall:			Skýrsla nr..: 113601001
Verkefni:	Óseyrarbraut	Prófað skv.:	884/2017		
Verkkaupi:	Atlantsolía	Prófunar aðferð:	Eldsneyti/síriti		Hvað prófað 8" Gasolíu-
Verknúmer:	10001136	Prófunar þrýstingur:	12.0 Bar		lögn frá birgðageymum
Framkv. af:	Jón Þór S.	Veður skilisði:	Ský ; 5m/sek. ; 11°C ; 0mm/klst.		að loka á bryggju.
Eftirlit:	Bjarki K. Cowi	Tengiliður:			

Tími	Mælir 1 (bar_y)	Mælir 2 (bar_y)	Hiti (°C)
10:00:00	13.66		16.07
10:15:00	13.77		16.07
10:30:00	13.89		16.00
10:45:00	14.04		16.21
11:00:00	14.24		16.48
11:15:00	14.47		16.41
11:30:00	14.74		16.21
11:45:00	15.01		15.87
11:46:48	15.04		15.87
12:03:24	0.00		14.46

Att.:

Dagsetning sírita var röng, skráð dagsetning var 24.06.2025, rétt dagsetning er 20.06.2025

Tími sírita var röng, skráður tími var 120 mínútum of sein (þegar síriti sýnir 7:00:00 þá er réttur tími 9:00:00)

Skráður tími í skýrslu er sami og sírita

Niðurstaða: Prófið stóðst ☒ Prófið féll ☐

Undirritun eftirlits

Undirritun prófunaraðila